

硚口区安全生产委员会文件

硚安〔2024〕5号

区安委会关于对4起重大安全隐患 挂牌督办的通知

各街道，区经济开发区，区各安全生产专业委员会，区安委会有关成员单位：

为进一步深化全区安全生产隐患排查治理，及时消除重大安全事故隐患，全力防止各类生产安全事故发生，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《湖北省重大安全生产事故隐患整改分级挂牌督办办法》《武汉市安全生产重大事故隐患挂牌督办办法》相关要求，经研究，决定对仟寻足道等4处重大安全隐患整改工作实行挂牌督办(详见附件)。

有关街道、部门和单位要按照“三个必须”的要求，对重

大安全隐患明确整改责任、整改措施、整改要求，加大整改力度，切实整改到位。对不能按期整改到位，又没有采取有力防范措施的，按照有关规定追究相关单位和相关人员的责任，对在整改过程中因监管措施不到位发生事故的，依法从严追究责任。

区安委办联系人：李侃、田金星，电话：83426291。

附件：重大安全隐患整改挂牌督办任务分解表

武汉市硚口区安全生产委员会

2024年4月28日

附件

重大安全隐患整改挂牌督办任务分解表

序号	隐患单位或隐患部位名称	隐患详细地址	隐患主要内容	整改要求	隐患责任单位	整改督办责任单位	完成整改时限
1	仟寻足道	武汉市硚口区沿河大道239号3幢1层3号	1、无消防许可； 2、安全出口上锁； 3、部分应急照明灯损坏； 4、大厅停放电动自行车； 5、人员安全意识不足，未明确安全责任人。	1、办理消防许可； 2、保持安全出口畅通； 3、更换损坏应急照明灯； 4、加强管理，杜绝电动自行车室内停放； 5、加强人员安全培训、演练，明确安全责任人。	武汉市珑仟寻健康管理有限公司	汉中街道办事处	2024年10月31日
2	锦泰宾馆（宗关店）	武汉市硚口区建设大道19号	1、二楼户外铁栅栏影响逃生疏散、阻碍消防救援； 2、安全出口不符合消防安全标准。	1、拆除影响逃生疏散、阻碍消防救援的户外铁栅栏； 2、按照消防安全标准设置安全出口。	锦泰宾馆（宗关店）	宗关街道办事处	2024年11月20日
3	武汉装饰城	武汉市硚口区民意四路55号	装饰城仓库属砖瓦木结构，电线路老化发生火灾，木梁支撑结构碳化	更新改造支撑结构，改造用电线路	武汉装饰城	六角亭街道办事处	2024年6月30日
4	古田路（古音路至古田三路段）	武汉市硚口区古田路（古音路至古田三路段）	1、地面标线磨损严重； 2、路侧违停严重； 3、沿线单位开口缺少提示设施； 4、路段人行过街设施不完善。	1、重新施划标线； 2、清理路口附近违停车辆； 3、沿线开口前方增设提示设施、减速震荡标线等； 4、路段人行过街增设提示标志、前方增设减速震荡标线等。	区交警大队事故中队	区交警大队	2024年10月31日

武汉市硚口区安全生产委员会办公室

2024年4月28日印发
