

硃口区安全生产和突发事件应急管理委员会办公室

关于对 2024 年度挂牌督办重大事故隐患 予以摘牌销号的通报

各街道，区各安全生产专业委员会办公室，区有关部门，区有关企业：

按照《区安委办关于做好 2024 年度安全生产重大事故隐患分级挂牌督办工作的通知》文件要求，2024 年区安委会对仟寻足道（沿河大道 239 号）等 5 处重大安全生产事故隐患实施挂牌督办，各相关责任街道和部门严格按照责任、措施、资金、时间、预案五落实要求，积极推进本辖区、本行业领域重大安全生产事故隐患整改工作，仟寻足道（沿河大道 239 号）等 5 处挂牌督办重大安全生产事故隐患，经治理责任单位认真整改并向所属辖区街道和行业部门提出销号申请，由各责任街道、部门向区安办提报《重大事故隐患挂牌督办摘牌申请表》和《安全生产重大事故隐患治理整改验收表》，经区安办复查验收，确认 5 处重大安全生产事故隐患均已完成整改，符合相关安全技术标准要求，重大安全生产事故隐患已消除。现决定对仟寻足道（沿河大道 239 号）等 5 处重大安全生产事故隐患予以摘牌销号。

各街道、各部门、各督办单位要进一步强化事故隐患排查治理

工作，对已经完成隐患整改的部位开展经常性的“回头看”活动，防止问题反弹，固化整改成果。要进一步加强重大事故隐患判定标注宣传，做好日常巡查和检查和风险点位的日常监控和管理，做好风险源的分析与管控，及时排查发现重大安全生产事故隐患，严格按照责任、措施、资金、时间、预案五落实要求，积极推进整改工作。

附件：2024 年全区挂牌督办重大安全生产隐患摘牌销号明细表

硃口区安全生产和突发事件应急管理委员会办公室

2024 年 11 月 21 日



序号	隐患单位或隐患部位名称	隐患详细地址	隐患主要内容	整改要求	隐患责任单位	整改责任单位	完成整改时限	整改进度
1	仟寻足道	武汉市硚口区沿河大道239号3幢1层3号	1、无消防许可； 2、安全出口上锁； 3、部分应急照明灯损坏； 4、大厅停放电动自行车； 5、人员安全意识不足，未明确安全责任人。	1、办理消防许可； 2、保持安全出口畅通； 3、更换损坏应急照明灯； 4、加强管理，杜绝电动自行车室内停放； 5、加强人员安全培训、演练，明确安全责任人。	武汉市珑仟寻健康管理有限公司	汉中市街道办事处	2024年10月31日	已完成整改
2	锦泰宾馆（宗关店）	武汉市硚口区建设大道19号	1、二楼户外铁栅栏影响逃生疏散、阻碍消防救援； 2、安全出口不符合消防安全标准。	1、拆除影响逃生疏散、阻碍消防救援的户外铁栅栏； 2、按照消防安全标准设置安全出口。	锦泰宾馆（宗关店）	宗关街道	2024年11月30日	已完成整改
3	武汉装饰城	武汉市硚口区民意四路55号	装饰城仓库属砖瓦木结构，电线路老化发生火灾，木梁支撑结构碳化	更新改造支撑结构，改造用电线路	武汉装饰城	六角亭街道	2024年6月30日	已完成整改
4	古田路（古音路至古田三路段）	武汉市硚口区古田路（古音路至古田三路段）	1、地面标线磨损严重； 2、路侧违停严重； 3、沿线单位开口缺少提示设施； 4、路段人行过街设施不完善。	1、重新施划标线； 2、清理路口附近违停车辆； 3、沿线开口前方增设提示设施、减速震荡标线等； 4、路段人行过街增设提示标志、前方增设减速震荡标线等。	区交警大队事故中队	区交警大队	2024年10月31日	已完成整改
5	自来水公司门口燃气市政管网	武汉市硚口区解放大道248号，自来水公司门口	燃气管道安全隐患。自来水公司门口燃气管网老旧，使用年限已达30年，涉及管道长度28米，管径为D100，材质为灰口铸铁。	对老旧管道进行更新改造	武汉市燃气集团	硚口区城管局燃气事务管理中心	2024年9月30日	已完成整改